

Emertimi			Fuqia			Llogaritja e kablos sipas standartit IEC 60364-5-52								Mbrotjtja					Renja e tensionit			Tipi i kablos
Numrimi	Nga	deri	Fuqia e instaluar	Koeficienti i njekosh	Fuqia e njekohshme	Menyra e shtrirjes (A-F)ajrë	Numri i qarqeve te rrymes	Koeficienti i shtrirjes se kablllove ne ajrë	Koeficienti i shtrirjes se kablllove ne tokë	Koeficienti i temperatures për ajre	Koeficienti i temperatures për tokë	Koeficienti i thellesise se kanalit te kablllove	Totali i Koeficientve	Rryma e njekohshme(A)-400V	Rryma e njekohshme termike(A)-400V	Rryma maksimale e kablos (A) 20°C	Rryma maksimale e kablos (A) totale	Rryma e sigureses (A)3f	Gjatesia e kablos l(m)	Seksioni i kablos S(mm²)	Renja e tensionit U%(400V)	Emertimi i kablos
			Pnj	knj	Pmnj	-	-	-	-	-	-	-	-	Inj	Iter	Iz(3f)	Iztot(3f)	In	L	S	U%	
			kW	-	kW	-	-	K1	K2	K3	K4	K5	Ktotal	A	A	A	A	A	m	mm²	-	
3	Rrjeti	T.SH.	25.36	0.70	17.75	C	1	1	1	0.87	1	1	0.87	27.00	31.04	82.00	71.34	63	50	16	0.69	NY-Y-J 5x16